IQ8 Handmelder Elektronikmodul mit Glas, ESSER

Artikelnummer	804955
EAN	804955
Hersteller	ESSER by Honeywell

AUF EINEN BLICK

- Betriebsanzeige: LED, grün
- Betriebsspannung: 8 ... 42 V DC
- Gewicht: ca. 78 g
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Ruhestrom bei 19 V DC: 45

107,53 € netto · zzgl. USt.

127,97 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/IQ8-Handmelder-Elektronikmodul-mit-Glas-ESSER

Beschreibung

ESSER Elektronisches Modul IQ8MCP

Das elektronische Modul IQ8MCP besticht durch seine extrem flache Bauform und die einfache Installation dank steckbarer Anschlussklemmen. Die intelligente Dreifach-Tastenfunktion für Test, Öffnen und Reset sowie klare LED-Anzeigen für Betrieb und Alarm gewährleisten maximale Kontrolle und zertifizierte Sicherheit nach EN 54-11.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 804955
- **SKU:** 804955
- **Produkt-UID:** 300000692
- **Anschlussklemme:** max. 2,5 mm² (AWG 26-14)
- **Art des Schutzes:** IP43 (im Gehäuse), IP 55 mit Deckel 704965
- **Lagertemperatur:** -30 °C ... 75 °C
- **Ruhestrom bei 19 V DC:** 45

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Anzahl der Melder/Zone:** max. 127 Melder pro Schleife (nach VdS)
- **Spezifikation des Detektors:** EN 54-11, Typ A
- **Betriebsanzeige:** LED, grün
- **Betriebsspannung:** 8 ... 42 V DC
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 %
- **Leistungserklärung:** DoP-20492130701
- **Eigenschaften:** Flache BauformSteckbare Anschlussklemmen Optionale KlemmeDreifach-Tastenfunktion (Test, Öffnen, Reset)Nicht betriebsbereite Melder können durch Umdrehen der beiliegenden Glasscheibe mit dem Aufkleber "Außer Betrieb" gekennzeichnet werden
- **Anwendungstemperatur:** -20 °C ... 70 °C
- **Gewicht:** ca. 78 g
- **Abmessungen:** B: 88 mm H: 88 mm T: 21 mm
- **Alarmstrom ohne Kommunikationsvorhang:** 18
- **Anzeige des Alarms:** rote LED und gelbe Betätigungsanzeige

Lieferumfang & Zubehör

- 1 x Glasscheibe 704960
- 1 x mehrsprachige Papieretiketten mit Piktogramm "Außer Betrieb".

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **LEBENSGEFAHR:** Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieses Handfeuermelders darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den geltenden nationalen Vorschriften und Normen (z.B. VDE 0833) durchgeführt werden.
- **FUNKTIONSSICHERHEIT:** Das Gerät darf nur an eine kompatible und zugelassene Brandmelderzentrale angeschlossen werden. Ein falscher Anschluss kann zu Fehlfunktionen oder zum Totalausfall des Melders führen.

- **GERÄTESCHUTZ:** Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Grenzen (Betriebsspannung: 8 - 42 V DC, Anwendungstemperatur: -20 °C ... 70 °C). Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe, es sei denn, es wird mit der optionalen Abdeckung (Schutzart IP55) verwendet.
- **MANIPULATION VERBOTEN:** Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor. Jegliche Modifikation oder unsachgemäße Reparatur kann die Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Zulassung (EN 54-11) und der Gewährleistung.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **IM BRANDFALL – ALARM AUSLÖSEN:** Drücken Sie im Notfall fest und mittig auf die Glasscheibe, bis diese bricht. Der Alarm wird dadurch sofort aktiviert.
- **ALARMANZEIGE:** Ein ausgelöster Alarm wird durch die dauerhaft leuchtende rote LED und die sichtbare gelbe Betätigungsanzeige im unteren Bereich signalisiert.
- **NACH ALARMAUSLÖSUNG:** Verlassen Sie umgehend das Gebäude über die gekennzeichneten Fluchtwege. Folgen Sie den Anweisungen des Evakuierungsplans und des Personals.
- **RÜCKSETZUNG:** Versuchen Sie niemals, den Melder selbst zurückzusetzen. Die Rücksetzung und der Austausch der Glasscheibe dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal nach Klärung der Gefahrensituation erfolgen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG:** Lösen Sie den Alarm nicht mutwillig oder ohne tatsächliche Gefahr aus. Ein Fehlalarm bindet unnötig Rettungskräfte und kann erhebliche Kosten verursachen.
- **ZUGÄNGLICHKEIT GEWÄHRLEISTEN:** Der Handfeuermelder darf nicht durch Möbel, Pflanzen, Vorhänge oder andere Gegenstände verdeckt oder blockiert werden. Er muss jederzeit frei zugänglich und gut sichtbar sein.
- **OBERFLÄCHE NICHT VERÄNDERN:** Streichen, lackieren oder bekleben Sie das Gerät nicht. Dies kann die Sichtbarkeit und die Funktion der Betätigungsmechanik beeinträchtigen.
- **NICHT ÖFFNEN:** Das Öffnen des Gehäuses durch unbefugte Personen ist verboten. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Elektronik und einer Fehlfunktion des Melders.

Wartung und Entsorgung

- **WARTUNG UND PRÜFUNG:** Der Handfeuermelder muss als Teil der Brandmeldeanlage regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, von einer qualifizierten Fachfirma geprüft und gewartet werden. Halten Sie das Gerät staubfrei und reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- **TEMPORÄRE AUSSERBETRIEBNAHME:** Muss der Melder für Wartungsarbeiten vorübergehend deaktiviert werden, kennzeichnen Sie dies deutlich. Drehen Sie dazu die Glasscheibe um, sodass das Piktogramm und der Aufdruck „Außer Betrieb“ sichtbar sind.
- **ENTSORGUNG:** Dieses Produkt ist ein Elektro- und Elektronikgerät und unterliegt der WEEE-Richtlinie. Entsorgen Sie es nicht über den normalen Hausmüll. Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer speziellen Sammelstelle für Elektroschrott zu oder geben Sie es Ihrem Fachinstallateur zur fachgerechten Entsorgung zurück.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 88 mm H: 88 mm T: 21 mm

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alarmstrom ohne Kommunikationsvorhang	18
Anschlussklemme	max. 2,5 mm² (AWG 26-14)
Anwendungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Anzahl der Melder/Zone	max. 127 Melder pro Schleife (nach VdS)
Anzeige des Alarms	rote LED und gelbe Betätigungsanzeige
Art des Schutzes	IP43 (im Gehäuse), IP 55 mit Deckel 704965
Artikelnummer	804955
Betriebsanzeige	LED, grün
Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Eigenschaften	Flache BauformSteckbare Anschlussklemmen Optionale KlemmeDreifach-Tastenfunktion (Test, Öffnen, Reset)Nicht betriebsbereite Melder können durch Umdrehen der beiliegenden Glasscheibe mit dem Aufkleber "Außer Betrieb" gekennzeichnet werden
Gewicht	ca. 78 g
Lagertemperatur	-30 °C ... 75 °C
Leistungserklärung	DoP-20492130701
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Produkt-UID	300000692
Ruhestrom bei 19 V DC	45
SKU	804955
Spezifikation des Detektors	EN 54-11, Typ A

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.