IQ8 Handmelder kompakt, rot mit Glas, mit Trenner, ESSER

Artikelnummer	804971
EAN	804971
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Betriebsanzeige: LED, grün
- Betriebsspannung: 8 ... 42 V DC
- Farbe: rot, ähnlich RAL 3020
- Gehäuse: PC ASA-Kunststoff
- Gewicht: ca. 110 g
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Ruhestrom bei 19 V DC: 45

104,61 € netto · zzgl. USt.

124,48 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/IQ8-Handmelder-kompakt-rot-mit-Glas-mit-Trenner-ESSER

Beschreibung

ESSER IQ8MCP kompakt, klein, rot, mit Isolator und Glasscheibe

Der kompakte Handfeuermelder IQ8MCP überzeugt durch seine extrem flache Bauform für eine unauffällige Installation und lässt sich flexibel an esserbus- und Ringleitungen anschließen. Der integrierte Isolator sorgt für höchste Betriebssicherheit im Loop, während die steckbaren Anschlussklemmen und die praktische Dreifach-Tastenfunktion eine schnelle und unkomplizierte Montage sowie Wartung ermöglichen.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 804971
- **SKU:** 804971
- **Produkt-UID:** 300000302
- **Gehäuse:** PC ASA-Kunststoff

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 %
- **Farbe:** rot, ähnlich RAL 3020
- **Spezifikation des Detektors:** EN 54-11, Typ A
- **Gewicht:** ca. 110 g
- **Betriebsanzeige:** LED, grün
- **Anwendungstemperatur:** -20 °C ... 70 °C
- **Betriebsspannung:** 8 ... 42 V DC
- **Art des Schutzes:** IP 43, IP 55 mit Abdeckung 704965
- **Alarmstrom ohne Kommunikationsvorhang:** 18
- **Abmessungen:** B: 88 mm H: 88 mm T: 21 mm
- **Lagertemperatur:** -30 °C ... 75 °C
- **Ruhestrom bei 19 V DC:** 45
- **Eigenschaften:** Flache BauformSteckbare Anschlussklemmen Optionale KlemmeDreifach-Tastenfunktion (Test, Öffnen, Reset)Nicht betriebsbereite Melder können durch Umdrehen der beiliegenden Glasscheibe mit dem Aufkleber "Außer Betrieb" gekennzeichnet werden
- **Anzeige des Alarms:** rote LED und gelbe Betätigungsanzeige
- **Anzahl der Melder/Zone:** max. 127 Melder pro Schleife (nach VdS)
- **Leistungserklärung:** DoP-20492130701
- **Anschlussklemme:** max. 2,5 mm² (AWG 26-14)

Lieferumfang & Zubehör

- 1 x Glasscheibe 704960
- 1 x Schlüssel 704966
- 1 x mehrsprachige Papieretiketten mit Piktogramm "Außer Betrieb".

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieses Handfeuermelders darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den geltenden nationalen Normen (z.B. VDE 0833) und den Installationsrichtlinien des Herstellers durchgeführt werden.
- **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!** Vor allen Installations- und Wartungsarbeiten ist die Ringleitung spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie sicher, dass die Anlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert ist.
- Dieses Produkt ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil einer Brandmeldeanlage. Jede unsachgemäße Handhabung, Modifikation oder Beschädigung kann die Funktion der gesamten Anlage beeinträchtigen und zu einem Versagen im Brandfall führen.
- Der Handfeuermelder ist ausschließlich zur manuellen Auslösung eines Brandalarms in Brandmeldeanlagen vorgesehen. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und unzulässig.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **IM BRANDFALL:** Bewahren Sie Ruhe und bringen Sie sich in Sicherheit.
- **ALARM AUSLÖSEN:** Drücken Sie fest auf die markierte Stelle der Glasscheibe, bis diese bricht. Der Alarm wird sofort ausgelöst.
- **BESTÄTIGUNG:** Nach der Auslösung leuchtet eine rote LED auf und eine gelbe mechanische Anzeige wird sichtbar.
- **GEBÄUDE VERLASSEN:** Verlassen Sie umgehend das Gebäude über die gekennzeichneten Fluchtwege. Versuchen Sie nicht, den Melder zurückzusetzen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Kein Spielzeug!** Die missbräuchliche Auslösung des Alarms ohne tatsächliche Gefahr ist strafbar und kann zu kostspieligen Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdiensten führen.
- Blockieren oder verdecken Sie den Handfeuermelder nicht mit Möbeln, Pflanzen oder anderen Gegenständen. Er muss jederzeit frei zugänglich und gut sichtbar sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Haken, Stütze oder für andere Zwecke. Das Gehäuse könnte beschädigt werden, was die Funktion im Notfall beeinträchtigt.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.

Wartung und Entsorgung

- Die regelmäßige Wartung und Inspektion muss gemäß den nationalen Vorschriften und Herstellervorgaben durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.
- **Zurücksetzen nach Auslösung:** Das Öffnen des Melders, der Austausch der Glasscheibe (Art.-Nr. 704960) und das Zurücksetzen darf nur von geschultem Personal mit dem dafür vorgesehenen Schlüssel (Art.-Nr. 704966) erfolgen.
- **Kennzeichnung 'Außer Betrieb':** Um den Melder vorübergehend außer Betrieb zu nehmen, kann die mitgelieferte Scheibe mit dem Piktogramm 'Außer Betrieb' nach außen eingesetzt werden. Informieren Sie die zuständige Stelle über die Außerbetriebnahme.
- **Umweltgerechte Entsorgung:** Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer fachgerechten Entsorgung für Elektronikschrott gemäß der WEEE-Richtlinie zu.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 88 mm H: 88 mm T: 21 mm
Alarmstrom ohne Kommunikationsvorhang	18
Anschlussklemme	max. 2,5 mm² (AWG 26-14)
Anwendungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Anzahl der Melder/Zone	max. 127 Melder pro Schleife (nach VdS)
Anzeige des Alarms	rote LED und gelbe Betätigungsanzeige
Art des Schutzes	IP 43, IP 55 mit Abdeckung 704965
Artikelnummer	804971
Betriebsanzeige	LED, grün
Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Eigenschaften	Flache BauformSteckbare Anschlussklemmen Optionale KlemmeDreifach-Tastenfunktion (Test, Öffnen, Reset)Nicht betriebsbereite Melder können durch Umdrehen der beiliegenden Glasscheibe mit dem Aufkleber "Außer Betrieb" gekennzeichnet werden
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
Gehäuse	PC ASA-Kunststoff
Gewicht	ca. 110 g
Lagertemperatur	-30 °C ... 75 °C
Leistungserklärung	DoP-20492130701
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Produkt-UID	300000302
Ruhestrom bei 19 V DC	45
SKU	804971
Spezifikation des Detektors	EN 54-11, Typ A

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.