Montagesatz für Lüftungskanäle für UG7 (781463)

Artikelnummer	781469
EAN	781469
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Material: Verzinkter Stahl

89,24 € netto · zzgl. USt.

106,20 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Montagesatz-fuer-Lueftungskanaele-fuer-UG7-781463

Beschreibung

ESSER Montagesatz für LKM 781463

Perfektionieren Sie Ihre Installation mit diesem passgenauen Montagesatz für den Artikel 781463. Gefertigt aus robustem, verzinktem Stahl sorgt das Set für eine langlebige und stabile Befestigung in runden sowie isolierten Luftkanälen. Die mitgelieferte Kunststoffdichtung und Gummilippe garantieren dabei eine jederzeit zuverlässige und sichere Abdichtung.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 781469
- **SKU:** 781469
- **Produkt-UID:** 300001044
- **Material:** Verzinkter Stahl

Lieferumfang & Zubehör

- Kunststoffdichtung und Gummidichtung

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- WARNUNG: Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- WARNUNG: Tragen Sie bei der Montage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- WARNUNG: Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die gesamte Lüftungsanlage spannungsfrei ist, um Stromschläge oder ein unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern.
- WARNUNG: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es und Kleinteile wie Dichtungen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Anleitung für die sichere Verwendung

- Vorbereitung: Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage spannungsfrei ist.
- Positionierung: Setzen Sie das Hauptprodukt (Art. 781463) an der vorgesehenen Stelle im Luftkanal ein. Richten Sie die Teile des Montagesatzes wie vorgesehen aus.
- Abdichtung: Legen Sie die Kunststoffdichtung und die Gummilippe sorgfältig an den vorgesehenen Stellen ein, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
- Befestigung: Befestigen Sie den Montagesatz fest und sicher. Ziehen Sie alle Befestigungselemente gleichmäßig an, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu schaffen.
- Abschlusskontrolle: Überprüfen Sie den festen Sitz aller Komponenten und die korrekte Abdichtung. Erst danach darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Verwenden Sie diesen Montagesatz ausschließlich für das dafür vorgesehene Produkt (Artikel 781463). Eine Verwendung mit anderen Produkten kann zu Instabilität und Schäden führen.
- Modifizieren oder verändern Sie keine Teile des Montagesatzes. Bohren, Schweißen oder Biegen beeinträchtigt die strukturelle Integrität und führt zum Versagen der Befestigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als tragendes Element für andere Lasten. Der Montagesatz ist ausschließlich für die Befestigung des vorgesehenen Artikels im Luftkanal konzipiert.

Wartung und Entsorgung

- Wartung: Überprüfen Sie den Montagesatz jährlich auf festen Sitz und Anzeichen von Korrosion. Reinigen Sie die Oberflächen bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln.
- Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht. Trennen Sie die Metall- und Kunststoff-/Gummiteile und führen Sie sie dem Recycling gemäß den örtlichen Vorschriften zu.

Produktmerkmale

Artikelnummer	781469
Material	Verzinkter Stahl
Produkt-UID	300001044
SKU	781469

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.